

平成 28 年 4 月 29 日

担当 都市整備部

氏名 関 淳一

電話 内線 2381

稲村ガ崎における下水流出事故への対応状況について

4月29日現在、仮排水管の敷設を完了し、通水を行っていますが、仮排水管を歩道上に設置したことに伴い、延長と高低差による抵抗が増加したことなどから処理をしなければならない全ての量を送水することができず、生活排水が多くなる時間帯は、海への放流を行わざるを得ない状況です。

現在、送水量を増加するための対策を進めているところです。

引き続き、水質調査を実施し、その結果を速やかに公表するとともに早期復旧に努めてまいります。