

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 24 年 4 月分

項目	内容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	2,454.33 ト ン		
燃烧室中の 燃烧ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	4 月 6 日 ~ 26 日
		2号炉	4 月 1 日 ~ 12 日 20 日 ~ 30 日
	測定結果	1号炉	月平均値 913 °C
		2号炉	月平均値 910 °C
集じん器に流入する 燃烧ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	4 月 6 日 ~ 26 日
		2号炉	4 月 1 日 ~ 12 日 20 日 ~ 30 日
	測定結果	1号炉	月平均値 197 °C
		2号炉	月平均値 197 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	4 月 6 日 ~ 26 日
		2号炉	4 月 1 日 ~ 12 日 20 日 ~ 30 日
	測定結果	1号炉	月平均値 22 ppm
		2号炉	月平均値 22 ppm
冷却設備、排ガス処理設 備 に堆積したばいじんの除 去	除去した 年月日	1号炉	4 月 2 日、 3 日
		2号炉	4 月 16 日、 17 日

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成24年4月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	日	休炉	914	焼却炉内中央 別図 ①	休炉	197	集じん器入口 別図 ②	休炉	23	集じん器出口 別図 ③
2	月	休炉	913		休炉	197		休炉	34	
3	火	休炉	910		休炉	198		休炉	36	
4	水	休炉	921		休炉	197		休炉	31	
5	木	休炉	923		休炉	197		休炉	20	
6	金	901	906		196	196		31	28	
7	土	913	895		197	196		20	34	
8	日	916	909		197	197		12	19	
9	月	910	904		197	197		12	20	
10	火	924	913		197	197		36	38	
11	水	912	923		197	198		39	35	
12	木	912	910		198	198		23	25	
13	金	916	休炉		197	休炉		23	休炉	
14	土	921	休炉		198	休炉		25	休炉	
15	日	899	休炉		198	休炉		15	休炉	
16	月	907	休炉		197	休炉		29	休炉	
17	火	904	休炉		197	休炉		26	休炉	
18	水	919	休炉		197	休炉		32	休炉	
19	木	908	休炉		197	休炉		23	休炉	
20	金	906	890		196	196		18	7	
21	土	947	923		198	196		24	9	
22	日	917	896		197	196		15	7	
23	月	893	907		198	197		23	13	
24	火	908	903		198	198		17	7	
25	水	939	931		198	199		14	15	
26	木	910	916		197	198		14	19	
27	金	休炉	896		休炉	197		休炉	21	
28	土	休炉	904		休炉	198		休炉	26	
29	日	休炉	925		休炉	198		休炉	13	
30	月	補修	900		補修	198		補修	19	
	平均	913	910	197	197	22	22			

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成24年4月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	日	休炉	52.45					
2	月	休炉	53.10	実施				
3	火	休炉	55.55	実施				
4	水	休炉	58.18					
5	木	休炉	50.64					
6	金	38.05	53.54					
7	土	53.33	53.64					
8	日	57.11	57.83					
9	月	53.91	53.79					
10	火	53.45	54.75					
11	水	53.05	54.81					
12	木	57.00	57.14					
13	金	56.08	休炉					
14	土	57.63	休炉					
15	日	61.96	休炉					
16	月	59.59	休炉		実施			
17	火	58.42	休炉		実施			
18	水	51.93	休炉					
19	木	57.93	休炉					
20	金	60.00	46.00					
21	土	54.87	53.23					
22	日	54.45	55.16					
23	月	59.75	55.22					
24	火	63.65	57.73					
25	水	58.26	56.32					
26	木	60.13	57.30					
27	金	休炉	66.66					
28	土	休炉	55.00					
29	日	休炉	58.29					
30	月	修繕	57.45					
小計		1,180.55	1,273.78	2回	2回	0回	0回	
合計		2,454.33						