

# 名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 25 年 1 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	2,141.78 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	1 月 3 日 ~ 31 日
		2号炉	1 月 2 日 ~ 8 日
	測定結果	1号炉	月平均値 896 °C
		2号炉	月平均値 903 °C
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	1 月 3 日 ~ 31 日
		2号炉	1 月 2 日 ~ 8 日
	測定結果	1号炉	月平均値 195 °C
		2号炉	月平均値 195 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	1 月 3 日 ~ 31 日
		2号炉	1 月 2 日 ~ 8 日
	測定結果	1号炉	月平均値 29 ppm
		2号炉	月平均値 19 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	1 月 2 日
		2号炉	1 月 2 日、14 日、15 日

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成25年1月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		°C			°C			ppm		
		1号炉	2号炉			1号炉	2号炉			
1	火	休炉	休炉	焼却炉内中央	休炉	休炉	集じん器入口	休炉	休炉	集じん器出口
2	水	休炉	912		休炉	196		休炉	15	
3	木	906	917		195	195		25	23	
4	金	870	887		195	195		22	23	
5	土	884	909		193	194		20	18	
6	日	892	886		194	193		30	13	
7	月	903	909		197	196		31	13	
8	火	894	904		196	196		33	30	
9	水	919	休炉	別図   ①	197	休炉	別図   ②	44	休炉	別図   ③
10	木	894	休炉		198	休炉		29	休炉	
11	金	894	休炉		197	休炉		31	休炉	
12	土	894	補修		197	補修		42	補修	
13	日	897	補修		196	補修		35	補修	
14	月	895	補修		197	補修		31	補修	
15	火	893	補修		197	補修		40	補修	
16	水	896	補修		197	補修		29	補修	
17	木	891	補修		196	補修		20	補修	
18	金	892	補修		198	補修		24	補修	
19	土	902	補修	167	補修	33	補修			
20	日	886	補修	194	補修	19	補修			
21	月	891	補修	197	補修	32	補修			
22	火	905	補修	198	補修	27	補修			
23	水	910	補修	197	補修	31	補修			
24	木	900	補修	196	補修	24	補修			
25	金	886	補修	197	補修	17	補修			
26	土	906	補修	195	補修	17	補修			
27	日	916	補修	196	補修	20	補修			
28	月	895	補修	196	補修	31	補修			
29	火	883	補修	196	補修	33	補修			
30	水	906	補修	196	補修	40	補修			
31	木	880	補修	194	補修	28	補修			
平均		896	903		195	195		29	19	

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成25年1月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	火	休炉	休炉					
2	水	休炉	37.69	実施	実施			
3	木	52.16	57.34					
4	金	56.82	58.23					
5	土	48.72	53.96					
6	日	41.72	42.62					
7	月	59.89	59.65					
8	火	62.31	60.86					
9	水	59.62	休炉					
10	木	64.65	休炉					
11	金	61.58	休炉					
12	土	62.24	修繕					
13	日	60.07	修繕					
14	月	65.00	修繕		実施			
15	火	66.28	修繕		実施			
16	水	66.27	修繕					
17	木	61.71	修繕					
18	金	65.00	修繕					
19	土	64.66	修繕					
20	日	61.48	修繕					
21	月	68.81	修繕					
22	火	64.96	修繕					
23	水	61.05	修繕					
24	木	65.36	修繕					
25	金	64.34	修繕					
26	土	55.49	修繕					
27	日	58.21	修繕					
28	月	60.15	修繕					
29	火	67.44	修繕					
30	水	59.72	修繕					
31	木	65.72	修繕					
小計		1,771.43	370.35	1回	3回	0回	0回	
合計		2,141.78						