

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 26 年 5 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	0.00 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値	℃
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値	℃
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値	ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	
		2号炉	

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成26年5月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	木	工事	工事					
2	金	工事	工事					
3	土	工事	工事					
4	日	工事	工事					
5	月	工事	工事					
6	火	工事	工事					
7	水	工事	工事					
8	木	工事	工事					
9	金	工事	工事					
10	土	工事	工事					
11	日	工事	工事					
12	月	工事	工事					
13	火	工事	工事					
14	水	工事	工事					
15	木	工事	工事					
16	金	工事	工事					
17	土	工事	工事					
18	日	工事	工事					
19	月	工事	工事					
20	火	工事	工事					
21	水	工事	工事					
22	木	工事	工事					
23	金	工事	工事					
24	土	工事	工事					
25	日	工事	工事					
26	月	工事	工事					
27	火	工事	工事					
28	水	工事	工事					
29	木	工事	工事					
30	金	工事	工事					
31	土	工事	工事					
小計		0.00	0.00	0回	0回	0回	0回	
合計		0.00						