

深沢こどもセンター電気工作物保安管理仕様書

- 1 事業場の名称 深沢こどもセンター
- 2 事業場の所在地 鎌倉市梶原二丁目33番2号
- 3 事業場の業種 福祉施設
- 4 設備容量 225キロボルトアンペア
- 5 最大電力 150キロワット
- 6 受電電圧 6,600ボルト
- 7 業務内容（緊急時以外に停電を伴う作業は日・祝日に実施）
 - (1) 絶縁監視装置を設置し、自家用電気工作物を常時監視する。
 - (2) 自家用電気工作物の通常点検を毎月1回実施し、報告する。
 - (3) 自家用電気工作物の定期点検を年1回実施し、報告する。
 - (4) 自家用電気工作物の清掃を年1回実施し、報告する。
 - (5) 非常事態発生時の応動。
 - (6) 関係省庁への申請（申請費含む）。