

## 青少年会館受変電設備清掃仕様書

- 1 以下の施設に設置している受変電設備の清掃業務を実施する。
  - ・玉縄青少年会館
  - ・鎌倉青少年会館
- 2 受変電設備を完全停電させ、安全性の確保に十分留意する。
- 3 目視及び絶縁抵抗測定により汚損状態を確認し、異物の除去、清掃を行う。
- 4 絶縁部を重点として断路器、遮断機、高圧交流負荷開閉器、変圧器、V T C T等の各機器等の清掃を行う。
- 5 汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭き取れない場合は、機器材料に合った清掃液（水、アルコール液等）にウエスを浸し、絶縁物表面の粉塵を拭き取る。
- 6 終了後は受変電設備の正常な稼働の確認を行う。

以上