

鎌倉生涯学習センター電気工作物保安管理仕様書

1. 名称 鎌倉生涯学習センター自家用電気工作物年次点検
2. 施工場所 鎌倉生涯学習センター（鎌倉市小町一丁目10番5号）
3. 点検回数
保守点検 年1回 6月（休館日）
天候により7月又は8月の最終月曜日（休館日）
に順延することがあります。
5. 点検項目
 - ・ 高圧関係絶縁抵抗測定
 - ・ 過電流継電器動作試験
 - ・ 遮断機動作試験
 - ・ シーケンス試験
 - ・ U G S 動作試験（地絡方向継電器試験含む）
 - ・ 電圧継電器動作試験（U V R）
 - ・ 地絡方向継電器試験
 - ・ 接地抵抗測定
 - ・ 高圧絶縁油試験
 - ・ 漏電警報器動作試験
 - ・ 高圧ケーブル試験（D C 高圧法）
 - ・ 電力コンデンサ容量試験
 - ・ V C B 精密点検
 - ・ 低圧関係絶縁抵抗測定（全域）
 - ・ 所内清掃点検増し締め
6. その他
電気事業法第42条（保安規程）に基づく保守点検。
点検後、報告書を2部提出すること。