

質疑回答書

令和8年6月1日

件名：鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業プロポーザル

資料名：鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業要求水準書、鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業募集要項、鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業様式集

質疑No.	区分	質疑事項	回答
1	要求水準書 1 (4) 事業 対象 ウ	災害時の対応に記載の停電時に「仮設発電機」とは「可搬式発電機」の事でしょうか？	お見込みの通りです。
2	要求水準書 1 (4) 事業 対象 ウ	「常設発電機」とは定置用発電機の理解で あっておりますでしょうか？またその場 合は継続運転時間が72時間と記載があり ますので「LPガス発電機(燃料は都市ガ スまたはLPガス)」でもよろしいでし ょうか？ (燃料を都市ガス、LPガスを使用した 発電機は72時間連続運転可能なため)	「常設発電機」については、お見 込みの通りです。 72時間連続運転可能であれば、燃料 の指定はございませんので、どちら でも問題ありません。
3	要求水準書 1 (4) 事業 対象 ウ	「電源自立型GHP」を使用される目的は 停電時もGHP空調を稼働させるとの事か と思いますが、「標準仕様GHP+LPガス 発電機」で提案可能でしょうか？理由 は「電源自立型GHP」よりも「標準 仕様GHP+LPガス発電機」の方が コスト削減ができ、かつ納期が短い ためです。	要求水準を満たせる場合は、提案 可能です。 ただし、契約後、設置スペースや申 請要否等について協議の結果、採用 できない場合があります。
4	募集要項 11技術提案 (1)技術提案 の提出ア提出 書類	「(イ)技術提案に係る提案書」では、正 本・副本の記載、ファイル表紙への記 載事項に関するがありませんので、フ ァイル表紙には特に何も記載せずに 1部提出するという理解でよいでし ょうか。	ファイルの表紙及び背表紙に正本又 は副本の別を記載し、事業者名を 明示してください。
5	募集要項 11技術提案 (1)技術提案 の提出ア提出 書類	「(カ)プレゼンテーション用資料」につ いては「ファイルの表紙及び背表紙に 正本又は副本の別を記載すること」と あります。表紙と背表紙には「正本」 「副本」の別のみを記載するという 理解でよいでしょうか。	「正本」「副本」の別を記載願 いします。その他の記載については、 任意とします。
6	募集要項 11技術提案 (1)技術提案 の提出ア提出 書類	「(カ)プレゼンテーション用資料」では、 「A3判の資料は、折りたたんでフ ァイルに綴じることができれば可 とする。」とある一方で、「別冊資料 の添付は不可とする。」との記載 があります。ここでいう「別冊資料」 とは、ファイル本体とは別に独立 した冊子等を添付することを指し、 同一ファイル内に綴じ込む参考資料 等の添付は可能との理解でよろし いでしょうか。	プレゼンテーションにて提示する 資料以外の資料を「別冊資料」と してあります。 プレゼンテーション用資料には、 参考資料等の添付は不可とし、 必要な場合には技術提案書に 添付してください。
7	募集要項 11技術提案 (1)技術提案 の提出イ提出 部数	提出部数は「紙で1部」と記載されて いる一方で、「(カ)プレゼンテー ション用資料」については「フ ァイルの表紙及び背表紙に正本 又は副本の別を記載すること」と あります。プレゼンテーション用 資料の提出は、正本(社名記載あり) 1部及び副本(社名記載なし)1 部の計2部提出との理解でよい でしょうか。	お見込みの通りです。
8	様式集 様式5-1-1~5	技術評価に係る提案書の記載内容 (ア~など)や注意事項(※~)は 消去して提案の記載スペースと してよいでしょうか。	「ア~など」は、評価指針を記載 しております。消去しないよう お願いします。 提案時の注意事項(※~)は消 去して頂いても問題ありません。
9	様式集 様式5-1- 2, 4, 5	「※企業名やロゴを表示しないこと」と ありますが、共同企業体構成員 以外の企業名等も記載しては いけないでしょうか。	単独企業及び共同企業体構成員 以外の企業名等を記載しても 問題ありません。 様式5-1-3も同様としてく ださい。
10	様式集 様式5-1-2	この様式に、発注先や連携先として 想定する市内企業等の関心表 明書や受注確約書等、地域 経済活性化に向けた提案の 確実性を高める証左となる 書面を添付資料として添付 してもよいでしょうか。	市内企業への発注計画(対象機 器、資材、工種等)や発注割合 など、具体的な実施方法を記 述していただければよいで す。 証左となる書面の添付は任 意とします。

# 質疑回答書

令和8年6月1日

件名：鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業プロポーザル

資料名：鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業要求水準書、鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業募集要項、鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業様式集

質疑No.	区分	質疑事項	回答
11	様式集 様式5-1-3	「A4 1枚以内」とある一方で「※記載欄が不足する場合は、適宜枚数追加して提出すること」との記載もあります。A4で2枚以上になっても良いという理解でよいでしょうか。	お見込みの通りです。