

## 質疑回答書

令和8年6月15日

件名：鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業プロポーザル

資料名：現地視察会後の質疑

質疑No.	区分	質疑事項	回答
1	全校	室内機設置および配管工事のほか、工事前後に揮発性有機化合物（VOC）の濃度測定を実施する必要があります。そのため、測定期間を含め、体育館をご利用いただけない期間が発生いたします。ご了承いただけますでしょうか。	体育館を利用できない期間については測定期間を含めて、日程等を発注者及び学校と協議・調整をお願いします。
2	全校	平日の体育館での作業につきましては、各学校様とご調整させていただくことになるかと思いますが、土日・祝日に作業を行う場合、体育館の開錠・施錠につきましては学校様にご対応いただけるとの認識でよろしいでしょうか。	発注者及び学校との協議のうえ決定いたします。作業を行う場合は、近隣に配慮し、事前に計画書を提出するなど了解を得たうえで作業を行ってください。
3	全校	景観計画区域において、「周辺景観になじむ形態・意匠とすること」および指定色による塗装が求められておりますが、中東情勢の影響等により、一部の資材についてはメーカーが指定色塗装の対応を行っていない状況です。このような場合、指定色塗装に関する要求事項を緩和していただくことは可能でしょうか。	指定色塗装を見込んだ提案価格としてください。なお、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事象と認められる場合などは、発注者及び関係課との協議により決定いたします。
4	全校	今回の空調機器につきましては、既存メーカーにとらわれることなく選定を進める予定ですが、ご承認いただけますでしょうか。	要求水準書の内容を満たす場合は、提案可能です。
5	共通	本件の設計・積算を行うにあたり、「事業費限度額 1,929,400,000円（税込）」との記載がありますが、当該金額の算出根拠についてご教示いただけますでしょうか。	根拠としては、基本計画図などの参考資料をもとに事業費限度額を設定しております。
6	共通	併せて、参考となる図面および積算内訳書等の資料がございましたら、ご提示いただけますでしょうか。	貸与している既存図データ、基本計画図などの参考資料をご参照ください。