

## 平成29年度 山崎浄化センター焼却灰放射性物質濃度測定結果

(単位: Bq/Kg)

試料採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成30年3月29日	不検出	69
平成30年3月23日	不検出	73
平成30年3月15日	不検出	71
平成30年3月9日	不検出	93
平成30年3月2日	38	61
平成30年2月23日	14	47
平成30年2月16日	310	95
平成30年2月9日	不検出	47
平成30年2月2日	不検出	41
平成30年1月26日	不検出	63
平成30年1月19日	不検出	74
平成30年1月12日	不検出	36
平成30年1月5日	不検出	25
平成29年12月28日	不検出	22
平成29年12月22日	不検出	37
平成29年11月10日	不検出	71
平成29年11月2日	不検出	74
平成29年10月27日	不検出	84
平成29年10月20日	不検出	52
平成29年10月13日	不検出	57
平成29年10月6日	不検出	53
平成29年9月29日	不検出	63
平成29年9月22日	不検出	90
平成29年9月15日	29	66
平成29年9月8日	41	59
平成29年9月1日	34	57
平成29年8月25日	18	97
平成29年8月18日	不検出	98
平成29年8月7日	不検出	110
平成29年7月 休炉	-	-
平成29年6月9日	不検出	72
平成29年6月2日	不検出	72
平成29年5月26日	31	43
平成29年5月19日	不検出	56
平成29年5月12日	不検出	75
平成29年5月2日	不検出	69
平成29年4月28日	不検出	83
平成29年4月21日	15	65
平成29年4月14日	31	55
平成29年4月7日	18	37

\* 乾灰(水分を含まない状態)でのデータです。