

令和2年度七里ガ浜浄化センター放流水放射性物質濃度測定結果

(単位: Bq/L)

試料採取日	セシウム134	セシウム137
令和3年(2021年)3月10日	不検出	不検出
令和3年(2021年)2月17日	不検出	不検出
令和3年(2021年)1月20日	不検出	不検出
令和2年(2020年)12月16日	不検出	不検出
令和2年(2020年)11月19日	不検出	不検出
令和2年(2020年)10月21日	不検出	不検出
令和2年(2020年)9月23日	不検出	不検出
令和2年(2020年)8月19日	不検出	不検出
令和2年(2020年)7月29日	不検出	不検出
令和2年(2020年)6月17日	不検出	不検出
令和2年(2020年)5月27日	不検出	不検出
令和2年(2020年)4月22日	不検出	不検出

\* 検出下限値: 1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)