

平成 28 年 5 月 9 日

担当 浄化センター

氏名 永田 直樹

電話 内線 2612

稲村ガ崎における下水流出事故の海水調査結果について

稲村ガ崎における下水流出事故について、平成 28 年 5 月 7 日に採取した海水の水質調査結果をお伝えします。

なお、荒天のため 4 地点（A,C,K,L）のみの調査を行いました。

詳細は、別添のとおりです。

水質分析結果（速報）

調査名：鎌倉市水質調査
 調査日：平成28年5月7日
 報告日：平成28年5月8日
 測定実施者：株式会社 日本海洋生物研究所

表 ふん便性大腸菌群数分析結果（5月7日）

| 試料名 | | ふん便性大腸菌群数 (cfu/100mL) | 水浴場水質判定基準 からの一次判定 ^{注)} |
|-----|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| 測点名 | 試料採取 水深(m) | | |
| A | 0.5 | 220 | 可（水質B） |
| C | 0.5 | 2,600 | 不適 |
| K | 0.5 | 58 | 適（水質A） |
| L | 0.5 | 46 | 適（水質A） |

