

# 名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 23 年 9 月分

項 目	内 容			
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み			
処分した一般廃棄物の数量	2,354.40 ト ン			
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①		
	測定 年月日	1号炉	9月 1日～11日	22日～30日
		2号炉	9月 2日～4日	9日～29日
	測定結果	1号炉	月平均値	909 ℃
		2号炉	月平均値	912 ℃
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②		
	測定 年月日	1号炉	9月 1日～11日	22日～30日
		2号炉	9月 2日～4日	9日～29日
	測定結果	1号炉	月平均値	199 ℃
		2号炉	月平均値	199 ℃
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③		
	測定 年月日	1号炉	9月 1日～11日	22日～30日
		2号炉	9月 2日～4日	9日～29日
	測定結果	1号炉	月平均値	37 ppm
		2号炉	月平均値	21 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	9月 15日、16日	
		2号炉	9月 1日、8日、9日	

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成23年9月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		°C			°C			ppm		
		1号炉	2号炉			1号炉	2号炉			
1	木	911	休炉	焼却炉内中央 別図   ①	200	休炉	集じん器入口 別図   ②	51	休炉	集じん器出口 別図   ③
2	金	906	929		200	199		40	14	
3	土	905	902		200	199		40	9	
4	日	905	915		200	197		20	3	
5	月	892	休炉		200	休炉		33	休炉	
6	火	920	休炉		200	休炉		37	休炉	
7	水	903	休炉		199	休炉		21	休炉	
8	木	914	休炉		198	休炉		33	休炉	
9	金	913	932		198	198		42	5	
10	土	899	909		199	198		36	10	
11	日	916	912		199	198		33	6	
12	月	休炉	908		休炉	199		休炉	13	
13	火	休炉	912		休炉	199		休炉	25	
14	水	休炉	900		休炉	199		休炉	24	
15	木	休炉	906		休炉	199		休炉	19	
16	金	休炉	912		休炉	200		休炉	22	
17	土	休炉	924		休炉	199		休炉	27	
18	日	休炉	933		休炉	199		休炉	12	
19	月	休炉	901		休炉	199		休炉	21	
20	火	休炉	900		休炉	199		休炉	28	
21	水	休炉	933		休炉	199		休炉	24	
22	木	914	909		198	199		52	34	
23	金	903	901		198	198		31	22	
24	土	896	919		199	200		48	31	
25	日	910	902		199	199		45	31	
26	月	907	909		198	199		42	30	
27	火	909	895		198	199		46	34	
28	水	929	916		197	199		30	31	
29	木	912	902		198	199		33	38	
30	金	916	休炉		199	休炉		28	休炉	
平均		909	912		199	199		37	21	

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成23年9月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	木	61.10	休炉		実施			
2	金	59.12	27.05					
3	土	58.51	53.87					
4	日	58.66	20.96					
5	月	58.14	休炉					
6	火	57.25	休炉					
7	水	54.22	休炉					
8	木	49.29	休炉		実施			
9	金	56.06	26.04		実施			
10	土	53.44	50.76					
11	日	59.32	52.68					
12	月	休炉	55.17					
13	火	休炉	57.00					
14	水	休炉	52.34					
15	木	休炉	62.72	実施				
16	金	休炉	60.53	実施				
17	土	休炉	57.34					
18	日	休炉	60.86					
19	月	休炉	60.90					
20	火	休炉	54.73					
21	水	休炉	51.88					
22	木	28.31	59.80					
23	金	56.81	55.46					
24	土	61.03	60.59					
25	日	59.11	56.00					
26	月	54.74	62.38					
27	火	51.22	58.87					
28	水	48.26	60.06					
29	木	49.68	53.65					
30	金	48.49	休炉					
小計		1,082.76	1,271.64	2回	3回	0回	0回	
合計		2,354.40						