

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 24 年 5 月分

項目	内容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	2,550.15 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	5 月 19 日 ~ 31 日
		2号炉	5 月 1 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値 909 °C
		2号炉	月平均値 907 °C
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	5 月 19 日 ~ 31 日
		2号炉	5 月 1 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値 199 °C
		2号炉	月平均値 198 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	5 月 19 日 ~ 31 日
		2号炉	5 月 1 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値 26 ppm
		2号炉	月平均値 27 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	5 月 10 日、 18 日
		2号炉	なし

※ 測定年月日・・・測定結果の得られた年月日

※ 月平均値・・・測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成24年5月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	火	修繕	898	焼却炉内中央 別図①	修繕	198	集じん器入口 別図②	修繕	36	集じん器出口 別図③
2	水	修繕	908		修繕	199		修繕	34	
3	木	修繕	908		修繕	199		修繕	20	
4	金	修繕	903		修繕	198		修繕	19	
5	土	修繕	920		修繕	198		修繕	15	
6	日	修繕	923		修繕	197		修繕	18	
7	月	修繕	920		修繕	199		修繕	21	
8	火	修繕	903		修繕	198		修繕	38	
9	水	修繕	896		修繕	198		修繕	21	
10	木	修繕	903		修繕	198		修繕	29	
11	金	修繕	916		修繕	198		修繕	34	
12	土	修繕	902		修繕	197		修繕	22	
13	日	修繕	917		修繕	197		修繕	22	
14	月	修繕	899		修繕	198		修繕	29	
15	火	修繕	915		修繕	198		修繕	38	
16	水	修繕	895		修繕	199		修繕	36	
17	木	修繕	894		修繕	199		修繕	37	
18	金	修繕	908		修繕	199		修繕	43	
19	土	904	920		199	198		26	27	
20	日	911	914		199	198		25	18	
21	月	908	912		199	199		29	32	
22	火	911	910		198	198		37	40	
23	水	924	907		199	199		26	32	
24	木	909	904		199	199		22	16	
25	金	897	902		199	198		42	25	
26	土	916	914		199	198		21	16	
27	日	909	916		198	197		15	18	
28	月	915	897		199	198		34	24	
29	火	908	899		199	198		24	24	
30	水	914	902		198	198		21	33	
31	木	897	901		198	197		12	17	
平均		909	907	199	198	26	27			

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成24年5月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	火	修繕	54.34					
2	水	修繕	58.06					
3	木	修繕	62.62					
4	金	修繕	67.00					
5	土	修繕	58.33					
6	日	修繕	57.23					
7	月	修繕	57.86					
8	火	修繕	60.99					
9	水	修繕	60.64					
10	木	修繕	58.30	実施				
11	金	修繕	61.78					
12	土	修繕	58.55					
13	日	修繕	57.39					
14	月	修繕	60.41					
15	火	修繕	61.77					
16	水	修繕	58.97					
17	木	修繕	59.73					
18	金	修繕	55.73	実施				
19	土	45.73	60.21					
20	日	57.37	58.95					
21	月	59.04	64.15					
22	火	57.34	62.97					
23	水	58.13	59.99					
24	木	55.17	61.24					
25	金	58.95	61.61					
26	土	54.55	54.16					
27	日	55.71	55.79					
28	月	53.99	56.04					
29	火	59.04	58.60					
30	水	51.35	51.43					
31	木	54.65	54.29					
小計		721.02	1,829.13	2回	0回	0回	0回	
合計		2,550.15						