

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 25 年 4 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	1,999.72 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	4 月 1 日 ~ 18 日
		2号炉	4 月 1 日 ~ 4 日 18 日 ~ 30 日
	測定結果	1号炉	月平均値 899 °C
		2号炉	月平均値 907 °C
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	4 月 1 日 ~ 18 日
		2号炉	4 月 1 日 ~ 4 日 18 日 ~ 30 日
	測定結果	1号炉	月平均値 197 °C
		2号炉	月平均値 197 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	4 月 1 日 ~ 18 日
		2号炉	4 月 1 日 ~ 4 日 18 日 ~ 30 日
	測定結果	1号炉	月平均値 21 ppm
		2号炉	月平均値 29 ppm
冷却設備、排ガス処理設 備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	4 月 22 日、 23 日
		2号炉	4 月 8 日、 9 日、 10 日

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成25年4月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	月	890	872	焼却炉内中央 別図①	197	196	集じん器入口 別図②	2	49	集じん器出口 別図③
2	火	888	873		197	196		15	49	
3	水	900	895		199	196		16	31	
4	木	881	901		197	195		27	36	
5	金	890	休炉		198	休炉		24	休炉	
6	土	882	休炉		198	休炉		35	休炉	
7	日	900	休炉		197	休炉		18	休炉	
8	月	901	休炉		199	休炉		18	休炉	
9	火	897	休炉		199	休炉		14	休炉	
10	水	907	休炉		198	休炉		25	休炉	
11	木	903	休炉		196	休炉		21	休炉	
12	金	906	休炉		195	休炉		26	休炉	
13	土	905	休炉		195	休炉		23	休炉	
14	日	892	休炉		198	休炉		22	休炉	
15	月	911	休炉		196	休炉		19	休炉	
16	火	911	休炉		196	休炉		17	休炉	
17	水	907	休炉		197	休炉		22	休炉	
18	木	903	915		196	198		28	12	
19	金	休炉	905	休炉	196	休炉	10			
20	土	休炉	909	休炉	197	休炉	15			
21	日	休炉	914	休炉	197	休炉	20			
22	月	休炉	913	休炉	197	休炉	32			
23	火	休炉	902	休炉	197	休炉	32			
24	水	休炉	923	休炉	194	休炉	37			
25	木	休炉	908	休炉	197	休炉	23			
26	金	休炉	902	休炉	198	休炉	24			
27	土	休炉	916	休炉	196	休炉	31			
28	日	休炉	921	休炉	197	休炉	25			
29	月	休炉	915	休炉	198	休炉	23			
30	火	休炉	927	休炉	197	休炉	36			
	平均	899	907		197	197		21	29	

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成25年4月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	月	46.57	66.94					
2	火	59.77	64.00					
3	水	57.89	59.75					
4	木	50.71	49.17					
5	金	55.27	休炉					
6	土	49.58	休炉					
7	日	54.58	休炉					
8	月	61.59	休炉		実施			
9	火	61.57	休炉		実施			
10	水	53.03	休炉		実施			
11	木	58.63	休炉					
12	金	60.14	休炉					
13	土	57.46	休炉					
14	日	61.16	休炉					
15	月	60.52	休炉					
16	火	58.19	休炉					
17	水	59.70	休炉					
18	木	56.52	42.75					
19	金	休炉	60.02					
20	土	休炉	56.26					
21	日	休炉	56.09					
22	月	休炉	58.81	実施				
23	火	休炉	61.50	実施				
24	水	休炉	57.86					
25	木	休炉	57.34					
26	金	休炉	58.65					
27	土	休炉	55.55					
28	日	休炉	56.25					
29	月	休炉	58.49					
30	火	休炉	57.41					
小計		1,022.88	976.84	2回	3回	0回	0回	
合計		1,999.72						