

令和2年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

検査項目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
	結果を得た日													
水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機りん化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
アンモニア, アンモニウム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100以下
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上8.6以下
水素イオン濃度 (pH)	pH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
浮遊物質 (SS)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30以下
フェノール類含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
銅含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
亜鉛含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
クロム含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000以下
窒素含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120以下
りん含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16以下
電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

保
有
水
（
4
号
地
）

令和2年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

検査項目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
	結果を得た日													
水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機りん化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
アンモニア, アンモニウム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100以下
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100以下
水素イオン濃度 (pH)	pH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上8.6以下
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90以下
浮遊物質 (SS)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30以下
フェノール類含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
銅含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
亜鉛含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
クロム含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000以下
窒素含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120以下
りん含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16以下
電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

保
有
水
（
5
号
地
）

令和2年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.1	検査項目	単位\採水日	4月22日	5月14日	6月24日	7月27日	8月25日	9月10日	10月8日	11月12日	12月23日	1月12日	2月9日	3月9日	環境基準値
		結果を得た日	5月11日	5月22日	7月8日	8月4日	8月28日	9月24日	10月15日	11月26日	1月20日	1月18日	2月18日	3月22日	
	水温	℃	19.0	20.0	20.1	20.0	21.0	20.0	17.5	17.0	18.1	16.5	18.0	16.0	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	210	210	100	220	180	210	100	99	100	94	96	100	—
	塩化物イオン	mg/l	530	590	160	640	490	520	240	190	200	180	200	260	—

令和2年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.2	検査項目	単位\採水日	4月22日	5月14日	6月24日	7月27日	8月25日	9月10日	10月8日	11月12日	12月23日	1月12日	2月9日	3月9日	環境基準値
		結果を得た日	5月11日	5月22日	7月8日	8月4日	8月28日	9月24日	10月15日	11月26日	1月20日	1月18日	2月18日	3月22日	
	水温	℃	18.0	21.0	19.3	19.5	22.0	20.0	16.5	17.2	17.8	15.5	16.0	16.5	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	16	15	20	14	15	15	15	14	18	18	18	17	—
	塩化物イオン	mg/l	10	8.8	7.0	5.9	5.8	5.9	5.8	5.6	5.3	6.1	6.1	5.7	—

令和2年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.	検査項目	単位\採水日	4月22日	5月14日	6月24日	7月27日	8月25日	9月10日	10月8日	11月12日	12月23日	1月12日	2月9日	3月9日	環境基準値
		結果を得た日	5月11日	5月22日	7月8日	8月4日	8月28日	9月24日	10月15日	11月26日	1月20日	1月18日	2月18日	3月22日	
No.3	水温	℃	19.0	19.5	19.0	19.5	22.0	20.0	16.5	15.5	18.0	16.0	16.5	17.0	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	20	21	27	18	17	19	21	26	40	29	27	29	—
	塩化物イオン	mg/l	7.1	7.4	9.1	6.0	6.6	7.0	7.5	8.8	14	12	12	13	—

令和2年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.5	検査項目	単位\採水日	4月22日	5月14日	6月24日	7月27日	8月25日	9月10日	10月8日	11月12日	12月23日	1月12日	2月9日	3月9日	環境基準値
		結果を得た日	5月11日	5月22日	7月8日	8月4日	8月28日	9月24日	10月15日	11月26日	1月20日	1月18日	2月18日	3月22日	
	水温	℃	21.3	22.0	20.1	21.0	22.0	20.5	18.8	15.5	18.4	18.5	18.3	19.0	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	<0.1	34	550	86	46	50	52	47	58	54	54	70	—
	塩化物イオン	mg/l	440	10	1,800	200	15	14	26	13	14	15	33	70	—