

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 23 年 6 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	2,114.52 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	6月 1日 ~ 30日
		2号炉	6月 1日 ~ 3日、26日 ~ 30日
	測定結果	1号炉	月平均値 913 °C
		2号炉	月平均値 903 °C
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	6月 1日 ~ 30日
		2号炉	6月 1日 ~ 3日、26日 ~ 30日
	測定結果	1号炉	月平均値 197 °C
		2号炉	月平均値 197 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	6月 1日 ~ 30日
		2号炉	6月 1日 ~ 3日、26日 ~ 30日
	測定結果	1号炉	月平均値 32 ppm
		2号炉	月平均値 22 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	
		2号炉	6月 9日、10日、24日

※ 測定年月日・・・測定結果の得られた年月日

※ 月平均値・・・測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成23年6月

日	曜日	燃烧ガス温度			集じん器に流入する燃烧ガスの温度			排ガス中のCO濃度		
		測定結果 ℃		測定位置	測定結果 ℃		測定位置	測定結果 ppm		測定位置
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	水	923	922	焼却炉内中央 別図 ①	196	196	集じん器入口 別図 ②	19	34	集じん器出口 別図 ③
2	木	917	905		197	196		14	25	
3	金	892	949		198	195		13	28	
4	土	916	休炉		198	休炉		18	休炉	
5	日	925	休炉		197	休炉		9	休炉	
6	月	916	補修		198	補修		54	補修	
7	火	907	補修		197	補修		43	補修	
8	水	915	補修		197	補修		39	補修	
9	木	914	補修		197	補修		65	補修	
10	金	913	補修		196	補修		56	補修	
11	土	920	補修		197	補修		54	補修	
12	日	914	補修		196	補修		41	補修	
13	月	908	補修		197	補修		48	補修	
14	火	903	補修		197	補修		21	補修	
15	水	921	補修		196	補修		43	補修	
16	木	897	補修		198	補修		57	補修	
17	金	897	補修		197	補修		58	補修	
18	土	906	補修		197	補修		51	補修	
19	日	917	補修		197	補修		47	補修	
20	月	915	補修		196	補修		38	補修	
21	火	919	補修		197	補修		16	補修	
22	水	927	補修		196	補修		38	補修	
23	木	903	補修		196	補修		11	補修	
24	金	896	補修		198	補修		20	補修	
25	土	918	補修		198	補修		17	補修	
26	日	920	927		197	195		13	7	
27	月	902	908		198	197		19	14	
28	火	916	895		197	197		27	21	
29	水	920	924		196	196		11	19	
30	木	925	920		198	200		5	25	
	平均	913	919		197	197		32	22	

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成22年6月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	水	55.04	56.15					
2	木	58.57	55.16					
3	金	60.00	2.56					
4	土	57.42	休炉					
5	日	57.83	休炉					
6	月	60.51	修繕					
7	火	59.99	修繕					
8	水	60.15	修繕					
9	木	59.97	修繕		実施			
10	金	56.33	修繕		実施			
11	土	58.83	修繕					
12	日	60.21	修繕					
13	月	61.80	修繕					
14	火	60.80	修繕					
15	水	56.06	修繕					
16	木	64.02	修繕					
17	金	62.39	修繕					
18	土	58.39	修繕					
19	日	60.24	修繕					
20	月	59.96	修繕					
21	火	64.94	修繕					
22	水	55.18	修繕					
23	木	58.37	修繕					
24	金	64.15	修繕		実施			
25	土	57.87	修繕					
26	日	61.04	37.27					
27	月	57.72	53.67					
28	火	60.85	55.70			実施	実施	
29	水	56.35	51.96					
30	木	20.06	57.01					
小計		1,745.04	369.48	0回	3回	1回	1回	
合計		2,114.52						