

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 24 年 6 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	2,060.37 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	6月 1日 ~ 30日
		2号炉	6月 25日 ~ 30日
	測定結果	1号炉	月平均値 907 °C
		2号炉	月平均値 906 °C
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	6月 1日 ~ 30日
		2号炉	6月 25日 ~ 30日
	測定結果	1号炉	月平均値 199 °C
		2号炉	月平均値 198 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	6月 1日 ~ 30日
		2号炉	6月 25日 ~ 30日
	測定結果	1号炉	月平均値 29 ppm
		2号炉	月平均値 13 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	なし
		2号炉	6月 14日、 22日

※ 測定年月日・・・測定結果の得られた年月日

※ 月平均値・・・測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成24年6月

日	曜日	燃烧ガス温度			集じん器に流入する燃烧ガスの温度			排ガス中のCO濃度		
		測定結果 ℃		測定位置	測定結果 ℃		測定位置	測定結果 ppm		測定位置
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	金	897	休炉	焼却炉内中央 別図 ①	198	休炉	集じん器入口 別図 ②	11	休炉	集じん器出口 別図 ③
2	土	882	休炉		197	休炉		17	休炉	
3	日	894	休炉		199	休炉		54	休炉	
4	月	917	補修		199	補修		26	補修	
5	火	908	補修		199	補修		34	補修	
6	水	903	補修		199	補修		34	補修	
7	木	909	補修		198	補修		37	補修	
8	金	919	補修		199	補修		30	補修	
9	土	916	補修		197	補修		36	補修	
10	日	902	補修		199	補修		29	補修	
11	月	910	補修		198	補修		29	補修	
12	火	913	補修		198	補修		39	補修	
13	水	914	補修		199	補修		43	補修	
14	木	910	補修		199	補修		40	補修	
15	金	917	補修	198	補修	20	補修			
16	土	912	補修	199	補修	26	補修			
17	日	927	補修	199	補修	19	補修			
18	月	888	補修	199	補修	35	補修			
19	火	921	補修	198	補修	35	補修			
20	水	915	補修	199	補修	35	補修			
21	木	912	補修	199	補修	29	補修			
22	金	904	補修	199	補修	44	補修			
23	土	904	補修	199	補修	21	補修			
24	日	915	補修	199	補修	27	補修			
25	月	901	907	199	197	43	9			
26	火	905	898	198	198	26	16			
27	水	899	908	198	198	15	14			
28	木	898	902	199	198	17	20			
29	金	906	913	199	198	16	14			
30	土	888	908	199	198	5	6			
	平均	907	906		199	198		29	13	

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成24年6月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	金	51.56	休炉					
2	土	47.41	休炉					
3	日	43.75	休炉					
4	月	57.48	修繕					
5	火	57.10	修繕					
6	水	53.89	修繕					
7	木	59.66	修繕					
8	金	56.36	修繕					
9	土	51.31	修繕					
10	日	57.03	修繕					
11	月	59.01	修繕					
12	火	59.70	修繕					
13	水	61.54	修繕					
14	木	57.56	修繕		実施			
15	金	58.56	修繕					
16	土	62.34	修繕					
17	日	60.81	修繕					
18	月	61.43	修繕					
19	火	57.55	修繕					
20	水	54.67	修繕					
21	木	64.77	修繕					
22	金	60.09	修繕		実施			
23	土	59.26	修繕					
24	日	64.21	修繕					
25	月	59.43	46.96					
26	火	66.15	59.32					
27	水	56.26	54.09					
28	木	58.32	57.85			実施	実施	
29	金	62.55	62.02					
30	土	53.04	47.33					
小計		1,732.80	327.57	0回	2回	1回	1回	
合計		2,060.37						